



Tarnobrzeg, 2024-03-14

Dotyczy: Postępowanie pn. „Dostawa i montaż przemysłowej kabiny lakierniczej wraz z technicznym pomieszczeniem lakierniczym” – znak 1/2024/ZM

Zakład Mechaniczny „Siarkopol” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 11 marca 2024 r. otrzymał pocztą elektroniczną prośbę o doprecyzowanie zapisów Warunków zamówienia do w/w postępowania:

- 1\ Czy szerokość bramy wjazdowej mam mieć wymiar min . 5.0 x 6.0 m (przy czy szerokość kabiny min. to 5,9 m)
- 2\ Czy dopuszczają Państwo odstępstwa od bardzo szczegółowych parametrów - np. wymiary ramki filtra - zachowując funkcjonalność kabiny lub ją zwiększając.
- 3\ Czy dopuszczają Państwo zastosowanie rekuperatorów obrotowych - sprawność > 60 % oraz brak konieczności wykonywania systemu by-pass do szybkiego schładzania
- 4\ Proszę o jednoznaczną informację co do wykonania instalacji pneumatycznej zasilającej kabinę (z wkładem węglowym ?)
- 5\ Proszę o informację czy w ramach dostawy są również kanały czerpni i wyrzutni powietrza poza kabiną. Jeżeli tak to proszę o podanie wysokości oraz przebiegu kanałów – layout hali w której będzie posadowiona kabina.
- 6\ Czy warunkiem koniecznym jest max. odległość 150 km serwisu od Państwa siedziby.
- 7\ Czy montaż kabiny jest całkowicie po stronie dostawcy tj. montażyści , sprzęt dźwigowy oraz do transportu.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad 1\ Tak.

Ad 2\ Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów ramki filtra przy zachowaniu funkcjonalności kabiny.

Ad 3\ Nie dopuszczamy.

Ad 4\ Zgodnie z zapisem WZ Rozdział II, pkt. 18 *Linia pneumatyczna zasilająca kabinę powinna być zabezpieczona 3-stopniowym filtrem sprężonego powietrza (z wkładem węglowym).*

Ad 5\ Informujemy, że w ramach postępowania przewidziano dostawę kanałów czerpni i wyrzutni powietrza poza kabinę. Istnieje możliwość wyprowadzenia tych kanałów przez świetliki dachowe o wymiarach 3,1m x 10,5m, które są rozmieszczone w odstępach co 6m. Wysokość hali wynosi od 8 do 10m (spadek dachu hali) na szerokości nawy wynoszącej 13m.

Ad 6\ Tak.

Ad 7\ Tak.

PREZES ZARZĄDU

Bogusław Kobyłecki

ZAKŁAD MECHANICZNY

„Siarkopol” Sp. z o.o.

39-400 TARNOBZEG, ul. Mechaniczna
tel. 15 855 43 74, tel./fax 15 855 57 60
NIP 867-19-69-241 REGON 83115344
www.zmsiarkopol.com.pl